



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Общинска администрация  
Ямбол

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Общинска администрация  
Ямбол  
2801-08076  
24.02.2014

## РАЗЯСНЕНИЕ

до всички лица, които са получили документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“** и са посочили адрес за кореспонденция

**ОТНОСНО:** Запитване с вх. № 2801-08076 от 20.02.2014 г.

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“**, и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, представям следната информация:

#### Въпрос 1:

*В образец №10 за съответната ОП са представени „минилани характеристики към основните материали и оборудване“ и са изброени основните материали. В Техническо задание т.V „Изисквания към предлаганата топлоизолационна ситема“ са посочени изискванията към предлаганата топлоизолационна система.*

Моля да уточните, кое е приоритетно и с кое да се съобразяваме: с минималните характеристики посочени в Образец №10 за предлаганата топлоизолация или пососеното в т.V описание на изискванията към интегрираната топлоизолационна система.

*Моля да имате предвид и обърнете внимание на изискванията към интегрираната топлоизолационна система посочени в т.V, които са завишени до степен нарушаващи чл.32, ал.1 и ал.2 от ЗОП.*

*За пояснение ще спрем на първото изискване, което гласи „Материалите за ИТИС да се предлагат от един производител“.*

*Предполагаме, че под производител имате предвид предприятието, което е сертифицирало интегрираната топлоизолационна система. При направени проучвания на пазара се установи, че отделните компоненти на сертифицираните ИТИС не са от един производител, а и това не е нормативно изискване към ИТИС. Болшинството от предприятията, сертифицирали своите ИТИС ползват компоненти от различни производители.*

*Изискванията, които са поставени към компонентите на ИТИС също в пълна степен не могат да се приложат към нито една сертифицирана ИТИС на българския пазар. Примерно, ако лепилото за топлоизолация на дадена ИТИС отговаря до някаква степен на изискванията в т.V, то шпакловката не покрива всички изискванията посочени в т.V.*

*Предприятията сертифицирали ИТИС не са длъжни да посочват заводите, които произвеждат компонентите им включени в ИТИС.*

**Отговор 1:** Под един производител се има предвид такъв, който е защитил цялостна ИТИС пред съответния акредитиран орган и въз основа на тази защита има право да издаде Декларация за експлоатационни показатели за системата. При защитата на цялостната ИТИС, акредитиращия

орган издава европейски техническо одобрение под определен номер(ЕТА), в което са упоменати всички възможни компоненти на ИТИС и съответните места за тяхното производство. В издадената декларация за експлоатационни показатели следва да е посочен номера на европейското техническо одобрение, на чиято база се издава документа. Това предполага материалите влагани за изграждането на една ИТИС да са произведени единствено от заводи посочени в списъка, който е неразделна част от европейското техническо одобрение. Това гарантира, че показателите на завършената ИТИС ще отговарят на декларираните.

Представеното разяснение е неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка, публикувана в раздел „Обществени поръчки“ на интернет адреса на възложителя [www.yambol.bg](http://www.yambol.bg).

**ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ:**

**/КРАСИМИРА ПЕТРОВА**

заповед за заместване РД/02-00125/24.02.2014г./

