




**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
Общинска администрация  
Ямбол



## РАЗЯСНЕНИЕ

до всички лица, които са получили документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“** и са посочили адрес за кореспонденция

**ОТНОСНО:** Запитване с вх. № 2801-07962 от 20.02.2014 г.

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило искане за разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“**, и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, представям следната информация:

#### **Въпрос 1:**

*В инвестиционния проект, който е публикуван на сайта Ви е посочено съдържание, в което е уточнено, че има приложени чертежи. Тези чертежи явно не са публикувани.*

Моля да ни предоставите чертежите към част ОВ. Невъзможно е реално да се остойността позициите по КС без да разполагаме с работните проекти.

**Отговор 1:** Приложено към настоящия отговор, представям на електронен носител чертежите към част ОВ за Обособена позиция 2: ГПЧЕ „В. Карагьозов“ и НУ „Проф. Нойков“. Чертежите са публикувани на интернет страницата на Възложителя като приложение към настоящото разяснение.

#### **Въпрос 2:**

5	Доставка и монтаж на слънчев колектор 1000x2125x90 – 2,15м2	бр	240,00
---	---	----	--------

Моля да уточните да предвидим ли в позицията метални стойки за колекторите. В позиция 1 от част ОВК са предвидени за демонтаж 152 броя колектори, а ще се монтират 240 броя. Да смятаме ли, че съществуващите рамки ще се използват и ще са подходящи за монтажа на новите колектори.

**Отговор 2:** В позиция 5 е включено: доставка и монтаж на 240бр. слънчеви колектори 1000x2125x90 – 2,15м2, доставка и монтаж на 240 броя метални стойки и доставка на 1 т. противозамръзваща течност.

**Въпрос 3:**

18	Доставка и монтаж на пластинчат топлообменник Q=100kW	бр	1,00
----	--	----	------

Моля да ни предоставите технически параметри и вид на предвидения в проекта пластинчат топлообменник.

**Отговор 3:** За пластинчатия топлообменник е заложено следното изискване: Q=100kW. При подготовка на своята оферта, участниците следва да имат предвид тези параметри като минимални и да представят своето предложение.

**Въпрос 4:**

В КС, в част ОВК липсва позиция за доставка на противозамръзваща течност за зареждане на слънчевата инсталация. Моля уточнете трябва ли да се предвиди, в какво количество и в коя позиция да се включи.

**Отговор 4:** Противозамръзващата течност следва да се предвиди в позиция 5, съгласно отговорът на въпрос 2 от настоящото разяснение.

**Въпрос 5:**

39	Доставка и монтаж на ел.връзки и контролни кабели	бр	1,00
----	---	----	------

Моля да уточните по количества и видове дейностите включени в позицията.

**Отговор 5:** В позиция 39 са включени дейности по доставка, монтаж и свързване на ел. кабели от контролера за слънчева инсталация към шестте датчика за температура.

**Въпрос 6:**

В образец 10 за съответната ОП са предоставени „минимални характеристики към основните материали и оборудване“ и са изброени основните материали.

Изисквате да се представят „...Декларации за съответствие и/или сертификати доказващи съответствие на влаганите материали и/или продукти, и/или оборудване...“

Моля да потвърдите, че изискваните декларации за съответствие и сертификати са само за включените в образец 10 за съответната ОП основни материали и оборудване.

**Отговор 6:** Декларации за съответствие и/или сертификати доказващи съответствие на влаганите материали и/или продукти, и/или оборудване следва да бъдат представени за **ВСИЧКИ** материали и/или продукти, и/или оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.

**Въпрос 7:**

В документацията сте представили образец 18 – Анализ за оборудване на единични цени. Формата, който ни предлагате е от програма Excel. Болшинството строителни фирми, изготвят анализите на единичните си цени на специализирани строителни програмни продукти, за което са вложили и много средства за закупуването им, обновяването им и обучението на експерти, които да работят с тях. Тези специализирани програмни продукти са общо приети и са изготвени с цел да облекчават притежателите им при изготвяне на анализите. Изготвянето на анализи е важен и отговорен процес, формиращ цената на обекта. Определяйки образца поставяте в неравностойно положение и дискриминирате фирмите притежаващи програмни

2

продукти и техните служители, обучени да работят на тези програмни продукти. Принуждавайки ни да попълваме вашите образци ни подлагате на несвойствена и обременителна работа, която ще ни отнеме трикратно повече време. Анализите, изготвени на притежаваните от болшинството строителни фирми програмни продукти са достатъчно ясни, притежават цялата изисквана от Вас информация в образец 18 и е излишно и трудоемко за един анализ да се попълват/набират на ръка четири таблици, при условие, че програмния продукт предоставя анализа с набиране на няколко клавиша от клавиатурата. Ще спазим Вашето изискване анализите да са в Excel, но да са във формат изготвен от специализирания програмнен продукт, а не в предложения в документацията обр.18.

Моля да потвърдите, че ще приемете за валидни анализи изготвени на програмни продукти Building manager; Гауди План, Строител и др.

**Отговор 7:** Възложителят ще приеме валидни анализи, изготвени на програмни продукти Building manager; Гауди План, Строител и др., в случай, че те бъдат представени към офертата във формат Excel.

Представеното разяснение е неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка, публикувана в раздел „Обществени поръчки“ на интернет адреса на възложителя [www.yambol.bg](http://www.yambol.bg).

**ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ:**

**/КРАСИМИРА ПЕТРОВА**

заповед за заместване РД/02-00125/24.02.2014г./

