




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Общинска администрация  
Ямбол



## РАЗЯСНЕНИЕ

до всички лица, които са получили документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“** и са посочили адрес за кореспонденция

**ОТНОСНО:** Запитване с вх. № 2801-07981 от 20.02.2014 г.

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“**, и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, представям следната информация:

**Въпрос 1:** В документацията на проекта се изисква за всички материали да се предоставят съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяващи съответствието на всеки един от предложените и вложените продукти. Предвид влезлия в сила през 2013 г. регламент № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, моля да се уточни дали за системите и материалите следва да се предоставят ДЕП (Декларация за експлоатационни показатели) за всички системи и продукти, за които има хармонизирани стандарти и ДС (Декларация за съответствие) за всички системи и продукти, за които няма хармонизирани стандарти.

**Отговор 1:** За всички системи и материали, за които има хармонизирани стандарти, следва да се представят декларации за експлоатационни показатели. За системите и материалите, за които няма хармонизирани стандарти, следва да се представят декларации за съответствие.

**Въпрос 2:** Според изготвеното **ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ** в глава V и посочените изисквания към предлаганата топлоизолационна система, следва да се предостави Декларация за съответствие, която да се основава на европейско техническо одобрение за системата. Моля да се уточни дали следва към декларацията да се представи копие от европейското техническо одобрение за предлаганата система.

**Отговор 2:** Като част от съдържанието на декларацията следва да е посочен номера на европейското техническо одобрение, на чиято база тя се издава.

**Въпрос 3:** Според изготвеното **ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ** в глава III, както и в количествените сметки, за всички обособени позиции е посочено цветно третиране на фасадите по стени над цокъла чрез полагане на цветна силикон – силикатна мазилка. Моля да се уточни с кой от двата вида мазилки трябва да се изготви предложението.

**Отговор 3:** При подготовка на своето предложение, участниците могат да включат по своя преценка силиконова или силикатна, или силикон-силикатна мазилка в драскана структура и цвят съгласно одобрения инвестиционен проект.

Представеното разяснение е неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка, публикувана в раздел „Обществени поръчки“ на интернет адреса на възложителя [www.yambol.bg](http://www.yambol.bg).

**ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ:**

**/КРАСИМИРА ПЕТРОВА**

заповед за заместване РД/02-00125/24.02.2014г./

