




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол



РАЗЯСНЕНИЕ

до всички лица, които са получили документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“** и са посочили адрес за кореспонденция

ОТНОСНО: Запитване с вх. № 2801-08493 от 24.02.2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“**, и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, представям следната информация:

Въпрос 1:

Част Архитектура

22	Демонтаж и монтаж на „воронки“ дъждоприемници на покрива Ø 100 мм	бр.	15
----	---	-----	----

Моля уточнете воронките налични ли са или да предвидим и доставката им в позицията.

Отговор 1: Позиция 22 „Демонтаж и монтаж на „воронки“ дъждоприемници на покрива Ø 100 мм“ включва **демонтаж, доставка и монтаж** на воронки.

Въпрос 2: При направения оглед на обекта констатирахме наличие на посипка от филц по покривите и голямо количество счупени стъкла от колекторите. В КС липсва позиция за събиране на филца и свалянето му от покрива, както и за отделяне на стъклените отпадъци и изхвърлянето им.

Трябва ли да се предвидят такива дейности, какви количества и в коя позиция да се включат.

Отговор 2: Дейностите по събиране, натоварване и разтоварване на боклуци и отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км **от покрива**, следва да бъдат включени в позиция 1 от част ОВК.

1	Демонтаж на слънчеви колектори	бр	152.00
---	--------------------------------	----	--------

Количеството на отпадъците е 7 м3.

Въпрос 3: При бегло засичане на предоставените проекти и КС установихме несъответствия.

Моля уточнете при разлики между количествената сметка и проектите кое е приоритетно и с кое да се съобразяваме.

Отговор 3: При несъответствия между проектите и количествената сметка, приоритетна е количествената сметка.

Представеното разяснение е неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка, публикувана в раздел „Обществени поръчки“ на интернет адреса на възложителя www.yambol.bg.

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ:

/ГЕОРГИ СЛАВОВ/

