




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол



РАЗЯСНЕНИЕ

до всички лица, които са получили документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“** и са посочили адрес за кореспонденция

ОТНОСНО: Запитване с вх. № 2801-08329 от 21.02.2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“**, и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, представям следната информация:

Въпрос 1: Съгласно описание на изискванията към ИТИС по т. 4, издадените декларации трябва да се основават на Европейско техническо одобрение за системата, което е изрично Ваше изискване.

В тази връзка, моля, като уточнение да се внесе, че Европейското техническо одобрение се издава за конкретен завод на производителя и същото да се добави като основно изискване.

Отговор 1: В издадената декларация за експлоатационни показатели, следва да е посочен номера на европейското техническо одобрение, на чиято база се издава документа. Неразделна част от европейското техническо одобрение е и списък със заводите-производители на ИТИС. Това предполага материалите, влагани за изграждането на една ИТИС да са произведени единствено от заводи посочени в списъка, който е част от европейското техническо одобрение.

Въпрос 2: Съгласно изискванията към компонентите на ИТИС, по т. 6 (крайно покритие), в 2) I10 е нелогично изискването, след като в 1) I2 при 3J не се наблюдават щети. По наше мнение, би трябвало да бъде не I10, а I3.

Отговор 2: Изискването за якостта в т. 6 е както следва: 1) I2 – не се наблюдават щети (повреди) при въздействие със сила 3J.

Изискването за якостта в т. 6 „2) I10 –не се наблюдават щети (повреди)при въздействие със сила 10 J“ следва да не се има предвид при изготвяне на предложенията на участниците.

Представеното разяснение е неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка, публикувана в раздел „Обществени поръчки“ на интернет адреса на възложителя www.yambol.bg.

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ:

/ГЕОРГИ СЛАВОВ/

