



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Общинска администрация  
Ямбол

2801-08466  
25.02.2014

## РАЗЯСНЕНИЕ

до всички лица, които са получили документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“** и са посочили адрес за кореспонденция

**ОТНОСНО:** Запитване с вх. № 2801-08315 от 21.02.2014 г.

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“**, и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, представям следната информация:

**Въпрос:** В техническото задание и количествена сметка за топлоизолация покрив е посочено: „топлоизолация от каменна вата с висока плътност (мин. 150 кг/м<sup>3</sup>) с дебелина 10 см. За сектор А и 12 см. За сектор В и коефициент на топлопроводност  $\lambda = 0.035 \text{ W/m.}^\circ\text{K}$ “.

След направени обстоятелни проучвания и запитвания към всички производители, вносителите и доставчиците на каменна вата с такава плътност се установи, че коефициента на топлопроводимост не може да е по – малък от  $\lambda = 0.036 \text{ W/m.}^\circ\text{K}$ “.

Моля да приемете това като достатъчна обосновка и топлоизолацията на покрива да бъде изпълнена с каменна вата с коефициент на топлопроводност  $\lambda = 0.036 \text{ W/m.}^\circ\text{K}$ “

**Отговор:** Възложителят ще приеме предложението, в които топлоизолацията на покрива да бъде изпълнена с каменна вата с коефициент на топлопроводност  $\lambda = 0.036 \text{ W/m.}^\circ\text{K}$ “.

Представеното разяснение е неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка, публикувана в раздел „Обществени поръчки“ на интернет адреса на възложителя [www.yambol.bg](http://www.yambol.bg).

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ:

ГЕОРГИ СЛАВОВ

