




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол



РАЗЯСНЕНИЕ

до всички лица, които са получили документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“** и са посочили адрес за кореспонденция

ОТНОСНО: Запитване с вх. № 2801-09706 от 04.03.2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“**, и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, представям следната информация:

Въпрос 1: При изготвяне на линейния график може ли да се използва софтуерна програма (напр. Microsoft Project)? Както и дали Възложителят ще приеме ако в легендата записите са на английски език? (Примерно Start, Finish, Task и т.н.)

Отговор 1: Участниците сами избират начина, по който да изготвят линейния график. Линейният график следва да отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т. 22.1.2 от Указанията за подготовка на офертите.

Съгласно раздел IV.3.6) от Обявлението по настоящата обществена поръчка, езикът на който могат да бъдат изготвени офертите, е български. Следователно, всички текстове на чужд език в линейния график, следва да бъдат представени в превод на български език.

Въпрос 2: В КСС-то на Обособена позиция 1 е записано *„Разкъртване и възстановяване на настилка от тротоарни плочи 30/30/4,5 см“*. Необходимо ли е да се включи доставка на нови плочи или ще се използват вече демонтираните плочи?

Отговор 2: В КСС-то на Обособена позиция 1, в позиция *„Разкъртване и възстановяване на настилка от тротоарни плочи 30/30/4,5 см“* следва да се включи доставка на нови плочи.

Въпрос 3: В КСС-то на Обособена позиция 1 е записано *„Монтаж на таванско дюшеме двукратно при корпус 2“* - Какво се разбира под двукратно?

Отговор 3: В количествено-стойностната сметка са включени 3 позиции, свързани с таванско дюшеме. Нито една от тях не съдържа цитираният във въпрос 3 текст. Позициите са, както следва:

22	Демонтаж на компрометирано таванско дюшеме - Корпус 2	м2	400
23	Монтаж на таванско дюшеме на фалц върху греди с дебелина на дъските 3см при корпус "2"	м2	650
24	Импрегниране на таванско дюшеме двукратно при корпус "2"	м2	650

Въпрос 4: В КСС-то на Обособена позиция 1 за позиция 29 каква да бъде дебелината на базалтовите плочи?

Отговор 4: Дебелината на базалтовите плочи в позиция 29 (Обособена позиция 1) следва да бъде 4см.

29	Полагане на базалтови плочи без лепене върху посипката от чакъл по покрив на корпус "1" и "3" по детайл 'обърнат плосък покрив при банд"	м2	520
----	--	----	-----

Въпрос 5: Може ли да се представят декларации за съответствие за основните материали в едно СМР, примерно: „Наковаване на контра летви 50/50 върху ребрата“, да се представи декларация за дървен материал, но не и за пирони?

Отговор 5: Съгласно разяснение на Възложителя с изходящ № 2801-08553/24.02.2014, отговор на въпрос 6: Декларации за съответствие и/или сертификати доказващи съответствие на влаганите материали и/или продукти, и/или оборудване следва да бъдат представени за **всички** материали и/или продукти, и/или оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.

Представеното разяснение е неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка, публикувана в раздел „Обществени поръчки“ на интернет адреса на възложителя www.yambol.bg.

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ:

ГЕОРГИ СЛАВОВ

