




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол



РАЗЯСНЕНИЕ

до всички лица, които са получили документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“** и са посочили адрес за кореспонденция

ОТНОСНО: Запитване с вх. № 2801-06496 от 11.02.2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“**, и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, представям следната информация:

Въпрос 1: В Техническото задание, раздел II – „Изисквания за изпълнение на поръчката“ е посочено:

„При приемане на изпълнените дейности, изпълнителят предоставя справка-декларация от производителя за всяка система, с която е изпълнено дадено ЕСМ (енергоспестяващи мерки). Справката следва да удостоверява производството и доставката до конкретния обект или фирма на компонентите на системата. В справката трябва да са специфицирани всички продукти от системата по вид, количества и тя трябва да бъде придружена от декларации за съответствие за всеки продукт или система.“

1. Какво трябва да се разбира под думата система?
2. Моля да бъде предоставен одобрен от Възложителя образец на исканата декларация?

Отговор 1: 1. Описанието на Интегрираната топлоизолационна система е посочено в раздел **V. Изисквания към предлаганата топлоизолационна система от Техническото задание на Възложителя.**

2. Възложителят е посочил минимално изискуемата информация, която следва да съдържа декларация от производителя за всяка система, с която е изпълнено дадено ЕСМ и не е предвидил да изготви такъв образец. Минимално изискуемата информация е посочена в раздел **II Изисквания за изпълнение на поръчката от Техническото задание на Възложителя**, а именно: „Справката следва да удостоверява производството и доставката до конкретния обект или фирма на компонентите на системата. В справката трябва да са специфицирани всички продукти от системата по вид, количества и тя трябва да бъде придружена от декларации за съответствие за всеки продукт или система“.

Въпрос 2: В Техническото задание, раздел II – „Изисквания за изпълнение на поръчката“ е посочено:

„При приемане на съответните завършени обекти се измерва енергийната ефективност на положената система и се прави сравнение с проектните изисквания.“

Как ще се измерва енергийната ефективност при приемане на съответните обекти?

Отговор 2: Измерването на енергийната ефективност на положената система при приемане на съответните завършени обекти ще бъде възложено от Община Ямбол съгласно приложимата нормативна уредба.

Въпрос 3: В Техническото задание, раздел III – „Обем на извършената работа“, „Предвидени енергоефективни мерки“, „Мярка М1 – топлоизолация на фасадни стени“ за всички позиции е посочено:

„Цветово третиране на фасадите- окончателния избор на цветовете се извършва от проектанта по каталог от избраната фирма-производител“

Въпрос: По какъв каталог ще бъдат избирани цветовете – по каталог на фирмата – производител, посочена в офертата на участника, или по каталог на фирмата – производител, избрана от проектанта? Ако е от проектанта, посочете коя е фирмата производител?

Поради голямата разлика в цените на мазилката/ полимерна, мозаична мазилка, силикон – силикатна мазилка/ според конкретния цвят – до 20 %//, моля да посочите количествата, разбити по цветове и цветовете за всяка обособена позиция.

Отговор 3: Окончателният избор на цветовете ще бъде извършен от каталог на фирмата производител, посочена в офертата на участника. При изготвяне на своята оферта, участниците следва да се придържат към цветовото решение дадено от проектанта в техническата документация.

Въпрос 4: В Техническото задание, раздел III – „Обем на извършената работа“, „Предвидени енергоефективни“, „Мярка М3 – топлоизолация покрив“ е посочено:

„«обърнат покрив»:

- хидроизолацията е в добро състояние, и не се предвижда да се полага нова такава

- топлоизолация от плочи екструдирани пенополистирол с дебелина 12 см. и коефициент на топлопроводност $\lambda = 0.033 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{K}$ върху предварително положен разделителен слой от геотекстил -150 г/м² над хидроизолацията, като се спазват указанията за полагане в проекта

- затежняващ слой от 4 см. 16/32мм. промит чакъл.“

Въпрос: В КС липсва геотекстил. Къде да бъде заложена цената му?

Отговор 4: При изготвяне на ценовата оферта, участниците следва да включат геотекстил при остойностяване на топлоизолацията. Това следва да бъде отразено и в анализа за образуване на единични цени. Настоящият отговор е приложим за обособените позиции, за които в техническото задание се предвижда полагане на геотекстил, а в количествената сметка и в образеца на количествено-стойностната сметка не е предвиден такъв.

Въпрос 5: В „Указания за подготовка на офертите“, раздел VI – Оферта, т. 22.1.2. е посочено:

„Линеен график /включително Диаграма на механизацията и Диаграма на работната ръка/ - последователност и продължителност на предлаганите дейности, вкл. предвиденото време за подготвителни дейности, срокове за завършване на отделните етапи на СМР, общото времетраене на СМР, разпределението на ресурсите за изпълнение на отделните видове СМР, взаимовръзката между отделните дейности, както и планираните етапи на актуване, респективно междинни плащания. Графикът трябва да е подписан на всеки лист от лицето, подписващо офертата. При изготвяне на линейния график, участникът следва напълно да съобрази разполагаемата техника и персоналът, като брой лица и видове специалности.“

Въпрос: Моля да ни представите допълнителна информация и разяснения, относно изискването етапите на актуване и междинните плащания да бъдат елемент от линейния график. Как да бъде отразена продължителността им в графика? Как да бъдат посочени в линейния график персоналът по видове и специалности?

Отговор 5: Информация относно етапите на актуване и междинните плащания се съдържа в Проекта на договор, представен от Възложителя:

Чл. III. 9 Плащанията се извършват по следната схема:

1. **Междинни плащания.** Междинни плащания се извършват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** само за фактически извършени работи и завършен етап или вид енергоспестяващи мерки след подписване на Акт обр. №19, съставяне на всички необходими документи от строителния надзор съгласно Наредба 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. **Изпълнителят** следва да извърши първото актуване на фактически извършени работи до 30 календарни дни след датата на подписване на Протокол обр.2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителната площадка на обекта. **Възложителят** извършва плащане след направената проверка на място от представители на НДЕФ, издаване на фактура от Изпълнителя и получаване на средствата по издадената фактура от НДЕФ.

2. **Окончателно плащане** се извършва от Възложителя след приемане и въвеждане на обекта в експлоатация, окончателното оформяне на всички изискуеми от НДЕФ документи, направената проверка на място от представители на НДЕФ, издаване на фактура от Изпълнителя и получаване на средствата по издадената фактура от НДЕФ.

При изготвяне на Линейния график, участниците следва да се съобразят с горепосочените параметри, заложи в проекта на договор, част от документацията за участие.

Персоналът по видове и специалности следва да бъде отразен в Линейния график /включително Диаграма на механизацията и Диаграма на работната ръка/, по начин, който да показва виждането на участника за изпълнение на обекта по видове дейности.

Представеното разяснение е неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка, публикувана в раздел „Обществени поръчки“ на интернет адреса на възложителя www.yambol.bg.

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ГЕОРГИ СЛАВОВ/



3