




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Общинска администрация  
Ямбол



## РАЗЯСНЕНИЕ

до всички лица, които са получили документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“** и са посочили адрес за кореспонденция

**ОТНОСНО:** Запитване с вх. № 2801-08217 от 21.02.2014 г.

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“**, и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, представям следната информация:

#### **Въпрос 1:**

В допълнение на наше писмо с изх. № 66/20.02.2014 г., моля да отговорите:

*Представители на ИТИС, до кито сме изпратили запитвания за съответствие на техните ИТИС с изискванията, посочени в Техническо задание т.V „Изисквания към предлаганата топлоизолационна ситема“ намират несъответствия, за които ние не сме компетентни и ще продължаваме да ги препращаме към Вас.*

*В описанието раздел крайно покритие посоченият стандарт EN 15894 не съществува.*

Моля да прецизирате посочения стандарт.

**Отговор 1:** Допуснатата е техническа грешка при изписване на стандарта. Той следва да се чете: **EN 15824.**

Представеното разяснение е неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка, публикувана в раздел „Обществени поръчки“ на интернет адреса на възложителя [www.yambol.bg](http://www.yambol.bg).

**ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ:**

**/КРАСИМИРА ПЕТРОВА**

заповед за заместване РД/02-00125/24.02.2014г./