

ОБЩИНА ЯМБОЛ

Рег. № О-0406

Обявен на дата: 22.10.2020 г.

В сила до дата: 04.11.2020 г.

От служител: Тоданова
(Фамилия) (Инициал)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

РЕШЕНИЕ № РР – 3998 / 21.10.2020 г.

за извършване на процедура по реда на чл. 5б, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591206 / 22.10.2018 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водоземни съоръжения

След извършена служебна проверка в отдел „Разрешителни и регистри“ към Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Източнореломорски район“ (БД „ИБР“) по административна преписка с вх. № КД-05-1402 / 26.08.2020 г., за приемане на съоръжение, изградено на основание Разрешително № 31591206 / 22.10.2018 г., издадено от Директора на БД „ИБР“, за водовземане на подземни води чрез нови водоземни съоръжения от подземно водно тяло „Порови води в Неоген - Кватернер - Ямбол - Елхово“ с код BG3G00000NQ054, чрез три броя тръбни кладенци (ТК-ПСОВ-1, ТК-ПСОВ-2 и ТК-ПСОВ-3), разположени на територията на поземлен имот с идентификатор 87374.35.981, местност „Манаф чаир“ по КККР на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, с разрешена цел на водовземането „Водоснабдяване за други цели“, с титуляр ОБЩИНА ЯМБОЛ, ЕИК: 000970496, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Раковски“ № 7, община Ямбол, област Ямбол се установи, че след изграждане на съоръженията, има промяна в частите „Водоземно съоръжение“ и „Параметри на разрешеното водовземане“, като в резултат от проучването на подземните води са установени координати на тръбните кладенци- географски в система EJRS-89 съответно: ТК-ПСОВ-1 N=42° 27' 45.31", E=26° 31' 06.31", ТК-ПСОВ-2 N=42° 27' 41.36", E=26° 31' 06.75" и ТК-ПСОВ-3 N=42° 27' 39.28", E=26° 31' 04.52"; геодезични в система БГС 2005 съответно: ТК-ПСОВ-1 X=4703526.04, Y=583755.76, ТК-ПСОВ-2 X=4703404.05 Y=583767.41 и ТК-ПСОВ-3 X=4703339.30, Y=583717.15, кота на устието в Балтийска височинна система съответно: ТК-ПСОВ-1 123,30 м., ТК-ПСОВ-2 122,20 м. и ТК-ПСОВ-3 122,30 м., статични водни нива: СВН_{ТК-ПСОВ-1} = 2,42 м., съответно кота СВН_{ТК-ПСОВ-1} = 120,88 м., СВН_{ТК-ПСОВ-2} = 2,28 м., съответно кота СВН_{ТК-ПСОВ-2} = 119,92 м. и СВН_{ТК-ПСОВ-3} = 2,40 м., съответно кота СВН_{ТК-ПСОВ-3} = 119,90 м., и максимално допустимо експлоатационно понижение в новозградените тръбни кладенци, при максимален дебит Q_{макс} = 5,00 л/сек. съответно: S_{макс. доп. експл. ТК-ПСОВ-1} = 3,69 м., S_{макс. доп. експл. ТК-ПСОВ-2} = 3,45 м. и S_{макс. доп. експл. ТК-ПСОВ-3} = 2,81 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 75 от Закона за водите, с писмо с изх. № КД-05-1402 (2) / 17.09.2020 г. е изпратено съобщение за публично обявяване до кмета на община Ямбол, област Ямбол, във връзка с процедура за служебно изменение на разрешително № 31591206 / 22.10.2018 г. в законоустановения 14-дневен срок по чл. 64, ал. 1 на Закона за водите (ЗВ) от обявяването на съобщението в община Ямбол на 18.09.2020 г., не са постъпили възражения и предложения за условия в разрешителното, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси от заинтересованите лица.

Поради тези съображения и на основание на чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ, във връзка с чл. 172 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г.) и съгласно дадените ми правомощия с разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗВ,

РЕШИХ:

Допускам служебно изменение в разрешително № 31591206 / 22.10.2018 г., издадено от Директора на БД „ИБР“, за водовземане от подземни води чрез нови водоземни съоръжения от подземно водно тяло „Порови води в Неоген - Кватернер - Ямбол - Елхово“ с код BG3G00000NQ054, чрез три броя тръбни кладенци (ТК-ПСОВ-1, ТК-ПСОВ-2 и ТК-ПСОВ-3), разположени на територията на поземлен имот с идентификатор 87374.35.981, местност „Манаф чаир“ по КККР на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, с разрешена цел на водовземането



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.carbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@carbd.bg



1954
MAY 10 1954
U.S. AIR FORCE
COMMUNICATIONS CENTER
WASH. D.C.

„Водоснабдяване за други цели“, с титуляр ОБЩИНА ЯМБОЛ, ЕИК: 000970496, със седалнице и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Раковски“ № 7, община Ямбол, област Ямбол, както следва:

1. В частта „Водовземно(и) съоръжение(я)“, графа „статично водно ниво“ придобива следното съдържание:

Тръбен кладенец ТК-ПСОВ-1

Координати:

-географски в система EJRS-89: N=42° 27' 45.31", E=26° 31' 05.31";

- геодезични в система БГС 2005: X=4703526.04, Y=583755.76;

Кота на устието в Балтийска височинна система: 123,30 м.

Статично водно ниво: СВН_{ТК-ПСОВ-1} = 2,42 м., кота СВН_{ТК-ПСОВ-1} = 120,88 м.

Тръбен кладенец ТК-ПСОВ-2

Координати:

-географски в система EJRS-89: N=42° 27' 41.36", E=26° 31' 06.75";

- геодезични в система БГС 2005: X=4703404.05, Y=583767.41;

Кота на устието в Балтийска височинна система: 122,20 м.

Статично водно ниво: СВН_{ТК-ПСОВ-2} = 2,28 м., кота СВН_{ТК-ПСОВ-2} = 119,92 м.

Тръбен кладенец ТК-ПСОВ-3

Координати:

-географски в система EJRS-89: N=42° 27' 39.28", E=26° 31' 04.52";

- геодезични в система БГС 2005: X=4703339.30, Y=583717.15

Кота на устието в Балтийска височинна система: 122,30 м.

Статично водно ниво: СВН_{ТК-ПСОВ-3} = 2,40 м. кота СВН_{ТК-ПСОВ-3} = 119,90 м.

2. В частта „Параметри на разрешеното водовземане“, графа „Максимално допустимо експлоатационно понижаване във водовземното съоръжение(я)“, придобива следното съдържание:

S_{макс. доп. експл. ТК-ПСОВ-1} = 3,69 м.

S_{макс. доп. експл. ТК-ПСОВ-2} = 3,45 м.

S_{макс. доп. експл. ТК-ПСОВ-3} = 2,81 м.

Настоящото решение е неразделна част от разрешително № 31591206 / 22.10.2018 г., за водовземане чрез нови водовземни съоръжения от подземни води, издадено от Директора на БД „ИБР“.

Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БД „ИБР“ пред Административен съд-град Ямбол.

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнорезово-морски район“



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@eardb.bg

стр. 2 от 2

