


533

1



Зам. Кмет  
 Зап. № \_\_\_\_\_ Ямбол 20\_\_ г.  
 Зам. № ТУ/02-00023/07.04.2026г.

ДЕТАЙЛ -1




ЛЕГЕНДА

- Електромерно табло
- Зарядна колонка за ел.превозни средства 150 kW
- Заземителен кол с поцинкована шина 40\*4мм

От електромерно табло, предвидено за изграждане от ЕРП, разположено до южната фасада на ТП „Златен рог“ с идентификатор 878374.533.20.1 по КК на гр.Ямбол до „Зарядна станция за електрически превозни средства“ с мощност 150 kW се полага захранващ кабел СABТ 4x185 кв.мм свободно в изкоп с размери 0,80/0,25м. Трасето на кабелната линия е с дължина 69м.

Съгласно Наредба №16 чл.7, ал.2 за сервитутите на енергийни обекти се определят следните сервитутни зони:  
 - Нов сервитут на КП КН е по 0,5м по оста на кабела 69м.м изцяло в имот 878374.533.20 - публична общинска собственост.



	www.el-proekt.com e-mail: el_proekt@abv.bg GSM 0885 229 163/ 0893 810106		
	Проектант:	инж. И. Иванов	Част: Електро
	Чертал:	инж. И. Иванов	Фаза: СПС
Възложител: „РИТЕЙЛ 2022“ ЕООД		М:	1:250
		Дата:	07.2024
Обект: Специализирана план-схема на техническа инфраструктура за трасе на кабелна линия НН за присъединяване на "Зарядна станция за електрически превозни средства" с местонахождение: ПИ 87374.533.20, Градски парк, кв. 1, УПИ 1, гр.Ямбол, община Ямбол			
Чертеж: Ситуация електрозахранване на зарядна станция		Черт.№:	01
		Архив:	1448