



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

ОБЩИНА ЯМБОЛ
Рег. № 0-... 0271 ...
Обявен на дата: 04.07.2018 г.
В сила до дата: 18.07.2018 г.
От служител: Васильов (фамилия) М (подпис)

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.№3/2006г., обн. ДВ бр.12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. ДВ бр.3 от 05.01.2018г.)

ОБЩИНА ЯМБОЛ

УВЕДОМЯВА:

Засегнатото население за следното инвестиционно намерение: „Изграждане и водовземане от система от 3 броя тръбни кладенци в местност "Манаф чаир", гр. Ямбол, за промишлено водоснабдяване на ПСОВ – Ямбол – обект в процес на изграждане, координати: 1. N: 42°27'45.72", E: 26°31'05.97"; 2. N: 42°27'42.90", E: 26°31'07.14", 3. N: 42°27'39.78", E: 26°31'05.20"

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата в деловодството на Община Ямбол на адрес: гр. Ямбол, ул. " Г.С.Раковски" №7 или в РИОСВ – Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора ул. „Стара планина“ №2, п.к.6000.

ИЛИАНА БИЦОВА

За Кмет на Община Ямбол

Съгласно Заповед № РД/02/00418 от 02.037.2018 г.



Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице - **Георги Славов - кмет на община Ямбол; гр. Ямбол 8600, ул. "Раковски" №7 БУЛСТАТ 000970496; тел. 046 / 681 435**
2. Пълен пощенски адрес - **гр. Ямбол 8600, ул. "Раковски" No7**
3. Телефон, факс и e-mail - **тел. 046 / 681 435; vc_yambol@abv.bg**
4. Лице за контакти - **Люба Иванова-Стойнова – координатор в ЗИП „Воден цикъл“**

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението - **изграждане и водовземане от система от 3 броя тръбни кладенци в местност "Манаф чаир", гр. Ямбол, за промишлено водоснабдяване на ПСОВ – Ямбол – обект в процес на изграждане, координати:**

1: N: 42°27'45.72" E: 26°31'05.97"

2: N: 42°27'42.90" E: 26°31'07.14"

3: N: 42°27'39.78" E: 26°31'05.20"

Трите кладенеца са с еднаква конструкция и с дълбочина – 15м всеки;

Прикриващи колони - 0-2м, 6-7м, 10-15 м

Водоприемна (филтрова) част - 2-6м, 7-10м

Статично водно ниво в участъка - 2 м

Вид на предвидената помпа - **потопяеми помпи**

Предвидена дълбочина на монтиране на помпеното оборудване - **6.8 м**

Параметри на исканото водовземане за всяко съоръжение

Средноденонощен дебит на черпене: **12.1 л/с**

Максимален дебит на черпене: **18.0 л/с**

Годишен обем на черпене: **380 300 м3**

Минимален годишен обем на черпене: **304 300 м3**

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение – **писмо на „Вик“ЕООД, гр. Ямбол**

3. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения - **неприложимо**

4. Подробна информация за разгледани алтернативи - **неприложимо**

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството - **Град Ямбол, ЕКАТТЕ: 87374, Община Ямбол, местност "Манаф чаир", Поземлен имот с идентификатор 87374.35.981 по КККР на град Ямбол;**

Проектираните водоземни тръбни кладенци са три броя, разположени в ред, успореден на коритото на р. Тунджа. Определените за тях точки имат следните координати:

1: N: 42°27'45.72" E: 26°31'05.97";

2: N: 42°27'42.90" E: 26°31'07.14";

3: N: 42°27'39.78" E: 26°31'05.20

В обсега на площадката на ПСОВ абсолютните коти са в границите на 122-123м с лек наклон на юг. Имотът е публична общинска собственост на община Ямбол, с начин на трайно ползване – за съоръжение на канализацията, не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, По проекта "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол" се изгражда и довеждаща до ПСОВ инфраструктура, част от която е довеждащ път с Разрешение за строеж РС-200/20.11.2014 г. от Гл. архитект на община Ямбол.

Не е необходима площ за временни дейности по време на строителството

6. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС. - **неприложимо**

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура - **По проекта "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол" се изгражда и довеждаща до ПСОВ инфраструктура, част от която е довеждащ път с Разрешение за строеж РС-200/20.11.2014 г. от Гл. архитект на община Ямбол.**

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване – **след изграждането, режимът на водочерпене ще бъде постоянен, а не сезонен**

9. Предлагани методи за строителство - **сондиране**

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията - **неприложимо**